



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

**КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

355017, г. Ставрополь, ул. Карла Маркса, 4-б. Телефон: 8-8652-26-48-57, факс: 8-8652-26-35-12

СК, г. Нефтекумск, ул. Анны Шилиной, д.3.

(место составления акта)

« 25 » апреля 20 17 г.

(дата составления акта)

16-40

(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1377-Р-ПЛ-К12.6-25**

органа государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выдано Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Предписание составлено: отдел энергетического надзора по Ставропольскому краю Кавказского

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления Ростехнадзора

Мной, госинспектором Стеблиным Дмитрием Васильевичем

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки и выдающего предписание)

В процессе проводимой (проведенной) плановой/внеплановой, проверки, согласно Распоряжения заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Рубан М. С., №1377-Р-ПЛ-К12.6, от 17 марта 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, зам.руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

в присутствии: директора школы – Корякина Владимира Валентиновича.

(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)

**Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:**

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование НТД, §§, пункт, требования которого нарушены	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Нет перечня необходимой технической документации, у лица, ответственного за электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.2.	Составить, утвердить перечень необходимой технической документации у лица, ответственного за электрохозяйство	01.07.2017г.
2	Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, не подвергаются периодическим испытаниям в соответствии с действующими Правилами.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.7.3.	Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, подвергнуть периодическим испытаниям, в соответствии с действующими	01.07.2017г.



			Правилами.	
3	Не проводится очистка от пыли и грязи силового вводно-распределительного щита 0,4кВ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.17.	Выполнить чистку от пыли и грязи силового вводно-распределительного щита 0,4кВ.	01.07.2017г.
4	На предохранителях ПН-2, установленных в ВРУ-0,4кВ, отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.20.	На всех предохранителях отходящих линий, нанести надписи с номинальным током плавких вставок.	01.07.2017г.
5	Не определен перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1-й группы по электробезопасности. Не проведен инструктаж неэлектротехническому персоналу с группой I по электробезопасности. Отсутствует журнал инструктажа неэлектротехническому персоналу, установленной формы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.4.4.	Определить перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности. Провести инструктаж неэлектротехническому персоналу с группой I по электробезопасности. Завести журнал инструктажа неэлектротехническому персоналу, установленной формы.	01.07.2017г.
6	Отсутствует должностная инструкция лица ответственного за электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.2., 1.8.1.	Составить, утвердит, должностную инструкцию для лица ответственного за электрохозяйство.	01.07.2017г.
7	Отсутствует приказ о назначении лица ответственного за электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.3.	Издать распорядительный документ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство.	01.07.2017г.
8	Нет полного комплекта однолинейных схем электроснабжения школы, у лица ответственного за электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.1	Восстановить полный комплект однолинейных схем электроснабжения школы	01.07.2017г.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в установленные сроки, уведомить

Кавказское управление Ростехнадзора, по адресу: г.Ставрополь, проспект Карла Маркса, 4-б

(наименование, адрес органа государственного контроля (надзора))

Копию отчета о выполнении предписания, направить по адресу: г. Буденновск, ул. Полющенко, 143

Предписание №1377-Р-ПЛ-К12.6-25 выдал  
госинспектор отдела энергетического  
надзора по Ставропольскому краю

Кавказское управление  
Ростехнадзора  
Ставропольский край  
государственный инспектор отдела К.12.6  
*(подпись)*

Д. В. Стеблин  
(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получен и с его содержанием ознакомлен:

Директор МКОУ СОШ №1  
(должность руководителя организации)

МКОУ  
СОШ №1  
*(подпись)*  
М. П.

Корякин В. В.  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 года.  
(дата)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Корякин Владимир Валентинович

Действителен с 02.07.2021 по 02.07.2022